

Risico-inventarisatie en actieplan stroomafschakeling

KANTOOR

Installatie/ Machine	Risico's bij stroomafschakeling	Maatregelen	Door wie	Status
Stroomvoorziening gebouw	Indien stroom uitvalt voor kantoor zal dit voor diverse problemen zorgen: uitvallen server, toegangsproblemen, etc.	Voorziening zal getroffen worden waarbij men stroom kan voorzien voor gebouw via generator 275 kV. Deze generator zal wel niet automatisch ingeschakeld worden dus zal er tijdens risicoperiodes iemand aanwezig moeten zijn tussen 17.00 en 20.00 om generator in te schakelen bij stroomuitval. Bij het overschakelen van net naar generator en omgekeerd is het aangewezen om alle niet-essentiële toestellen uit te schakelen en deze niet allemaal tegelijk terug in te schakelen om zo geen overbelasting van het net te veroorzaken.	Stef Augustijns / Eddy Bevers	Aktie
		Contactlijst opstellen met telefoonnummers die belangrijk zijn bij stroomafschakeling.		OK
Server	Verlies van data., indien servers uitvallen zal ICT 1 a 2 dagen werk hebben om deze terug te kunnen opstarten. Men zal hierdoor op werven geen toegang meer hebben tot files op server, maar ook in Nederland zal men problemen kennen (toegang gebouwen Hoogvliet geregeld via server Essen).	Server is voorzien van UPS batterij die tijdelijk (30min) stroom kan voorzien. Back-ups worden automatisch gedaan. Deze back-ups zijn incrementeel.		OK
		Noodverlichting is aanwezig		OK
Verlichting	Duisternis	Controleren batterijen	Kristof Delcroix	Aktie

Risico-inventarisatie en actieplan stroomafschakeling

Installatie / Machine	Risico's bij stroomafschakeling	Maatregelen		
Poort (ingang + uitgang terrein)	Blokkeren poort	Men kan poort loskoppelen van elektrische motor met sleutel. Sleutel bij onthaal (Sofie) en brandweer. Als men buiten staat moet men hiervoor wel over poort klimmen.		OK
	Open blijven staan poort	Poort manueel loskoppelen en toe doen. Afsluiten met ketting en hangslot. Persoon aanduiden als verantwoordelijke om alles af te sluiten. Telefoonnummer opnemen in contactlijst	Kristof Delcroix	Indien nodig
Deuren gebouw	Om het gebouw binnen en buiten te gaan is er een badge systeem aan achterdeur. Bij stroomafschakeling werkt dit niet meer.	Van binnenuit is er aan achterdeur een noodvoorziening (groen kastje) zodat men in noodgeval naar buiten kan. Er zijn ook sleutels om voordeur te openen.		OK
Lift	Blokkeren lift	Analoge telefoonverbinding in lift aanwezig		OK
		Niet gebruik maken van lift tijdens risicoperiodes na 16u00. Signalisatie aanbrengen	Kristof Delcroix	Indien nodig
	Na stroomuitval wordt er een automatische verwittiging naar onderhoudsdienst lift gestuurd.	Telefoonnummer onderhoudsdienst opnemen in contactlijst.	Geoffrey Van Thillo	OK
Telecommunicatie	Geen bereikbaarheid	Telefoons doorschakelen naar GSM's indien nodig. GSM-masten zouden batterijen hebben waardoor deze 2u functioneren bij stroomuitval	Kristof Delcroix	Indien nodig
Brandalarm/ Inbraakalarm	Uitvallen	Zouden voorzien zijn van batterijen (24u). Bij stroomuitval gaat alarm af en na 1 uur stroomuitval wordt contact opgenomen door bewakingsfirma. Om alarm af te zetten dient de code + 0 ingetikt te worden en in de kelder dient buzzer of ingedrukt te worden		OK
		Telefoonnummers bewakingsfirma en brandweer opnemen in contactlijst	Geoffrey Van Thillo	OK
		Contactlijst bewakingsfirma is niet meer up to date. Personen worden gecontacteerd die niet meer voor Verwater werken.	Kristof Delcroix	Aktie

Risico-inventarisatie en actieplan stroomafschakeling

LASATELIER

Installatie/ Machine	Risico's bij stroomafschakeling	Maatregelen	Door wie	Status
Stroomvoorziening gebouw	Normaal gezien geen werkzaamheden tussen 17.00 en 20.00.	Overwogen kan worden om via generator ook lasatelier te voeden maar zolang er geen overwerk wordt gedaan is er normaal geen probleem.		OK
	Overbelasting net bij inschakeling stroom	toestellen uitschakelen en niet allemaal tegelijk terug aanschakelen	Benny Nuytemans	Aktie
Deuren gebouw	Om het gebouw binnen en buiten te gaan is er een badge systeem. Bij stroomafschakeling werkt dit niet meer.	Benny Nuytemans heeft een sleutel om de deur manueel te openen.		OK
Garagepoorten	Afsluiting gebouw	Kunnen ook manueel geopend worden		OK
Rolbrug	Lasten die vast blijven hangen	Tijdens risicoperiode geen hijswerken na 16.45	Benny Nuytemans	Indien nodig
Lastoestellen	Brand	Zijn beveiligd zodat ze niet automatisch herinschakelen na stroomonderbreking		OK
Verlichting	Duisternis	Noodverlichting is aanwezig		OK
		Controle batterijen.	Benny Nuytemans	Aktie

GARAGE + MAGAZIJN

Installatie/ Machine	Risico's bij stroomafschakeling	Maatregelen	Door wie	Status
Stroomvoorziening gebouw	Geen toegang tot terrein, materiaal	Voorziening zal getroffen worden waarbij men stroom kan voorzien voor gebouw via generator 125 kV. Bij het overschakelen van net naar generator en omgekeerd is het aangewezen om alle niet-essentiële toestellen uit te schakelen en deze niet allemaal tegelijk terug in te schakelen om zo geen overbelasting van het net te veroorzaken.	Stef Augustijns	Aktie
Verlichting	Duisternis	Noodverlichting is aanwezig		OK
		Tijdens laatste stroomonderbreking bleek dat niet alle noodverlichting nog functioneerde. Controle en vervangen batterijen	Stef Augustijns / Dominiek Verjans	Aktie
Poort (ingang + uitgang terrein) garagepoorten	Blokkeren poort	Men kan poort loskoppelen van elektrische motor met sleutel. Sleutel bij Stef Augustijns. Garagepoorten kunnen van binnenuit manueel geopend worden.		OK
Brandalarm/ Inbraakalarm	Uitvallen	Zouden voorzien zijn van batterijen(24u).		OK
		Telefoonnummers bewakingsfirma en brandweer opnemen in contactlijst		OK
Tankstation	Uitvallen	Na stroomonderbreking moet tankstation terug opgestart worden met masterkey	Stef Augustijns	Indien nodig